



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 25-28/2025 от « 31 » октября 2025г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что Стационарная, с комплектом переносных приборов
(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСТРОЙ»
ИНН 1102052000

(полное наименование предприятия, организации)

169307, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.36, помещ. Н-11, тел. 8(8216)76-36-77

(юридический адрес предприятия, телефон, факс)

зарегистрирована в отделе по энергетическому надзору и надзору на ГТС Печорского управления Ростехнадзора с
правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок
напряжением

до и выше 1 кВ

(до и (или) выше 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов (измерение удельного сопротивления грунта, измерение сопротивления растеканию тока, проверка состояния элементов).
3. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей, электропроводок и электрооборудования напряжением до 35кВ.
4. Измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль», проверка срабатывания защиты, обеспечивающей автоматическое отключение питания.
5. Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках до 10 кВ.
6. Проверка и испытание автоматических выключателей до 1 кВ.
7. Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов.
8. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей.
9. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до 35 кВ.
10. Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.
11. Проверка устройств АВР, релейной защиты, автоматики и телемеханики и схем аварийного освещения.
12. Проверка устройств защитного отключения и дифференциальных автоматических выключателей.
13. Проверка и испытания аккумуляторных батарей, блоков питания.
14. Проверка систем молниезащиты.
15. Проверка и испытание изоляторов.
16. Проверка и испытание конденсаторов.
17. Испытание трансформаторного масла.
18. Испытание защитных средств.
19. Измерение показателей качества электрической энергии.
20. Испытание повышенным напряжением кабельных линий из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 35 кВ.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от « 31 » октября 2025г.,
назначенной приказом руководителя Печорского управления Ростехнадзора.

Срок действия свидетельства установлен до « 31 » октября 2028г.

И.о. руководителя

В.А. Мартынов

